

2014年（平成26年度）運転実績

1. 発電設備の運転実績

1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6,030	2,279	5,079	6,499	8,405	8,544	3,254	8,646	3,410	8,676	7,989	6,057

2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	75,302	RDF処理量	(トン)	74,868
発電量	(千kWh)	113,215	売電量	(千kWh)	94,216
スラグ販売量	(トン)	5,482	メタル販売量	(トン)	572

2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			6/20	8/20	11/13	1/5	2/12	
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.8	2.0	1.2	ND	0.68	
	窒素酸化物	(ppm)	25	25	28	26	26	
	ばいじん	(g/m ³ N)	ND	ND	ND	ND	ND	
	塩化水素	(ppm)	31	29	32	4.6	33	
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.000026	-	0.0011	-	-	
測定場所	項目		測定結果 測定月/日					備考
			6/24	8/19	11/27	2/16	平均	
南が丘緑地	浮遊粒子状物質	(mg/m ³)	0.048	0.039	0.081	0.051	0.055	
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.023	0.017	0.027	0.045	0.028	
栗の木公園	浮遊粒子状物質	(mg/m ³)	0.040	0.046	0.034	0.046	0.042	
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.011	0.023	0.025	0.160	0.055	