

2015年（平成27年度）運転実績

1. 発電設備の運転実績

1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1,304	8,270	6,206	2,803	6,680	8,360	5,476	8,642	8,198	3,505	8,373	8,580

2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	73,457	RDF処理量	(トン)	79,398
発電量	(千kWh)	114,178	売電量	(千kWh)	94,700
スラグ販売量	(トン)	5,274	メタル販売量	(トン)	505

2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			5/20	7/24	8/26	11/24	12/8	2/3
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	窒素酸化物	(ppm)	39	36	35	37	35	40
	ばいじん	(g/m ³ N)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	塩化水素	(ppm)	23	ND	ND	26	32	32
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.00085	-	-	0.00044	-	-
測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			5/14	8/18	11/27	2/26	平均	備考
南が丘緑地	浮遊粒子状物質	(mg/m ³)	0.016	0.014	0.062	0.024	0.029	
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.029	0.024	0.058	0.016	0.032	
栗の木公園	浮遊粒子状物質	(mg/m ³)	0.070	0.041	0.028	0.039	0.045	
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0.046	0.030	0.020	0.031	0.032	