

2018年（平成30年度）運転実績

1. 炉・発電設備の運転実績

1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
529	8,543	8,674	1,504	8,269	8,630	1,040					

2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	44,326	RDF処理量	(トン)	37,191
発電量	(千kWh)	55,317	売電量	(千kWh)	45,645
スラグ販売量	(トン)	3,966	メタル販売量	(トン)	21.95

2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			5/15	6/15	9/19			
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.3	1.7	0.95			
	窒素酸化物	(ppm)	42	41	38			
	ばいじん	(g/m ³ N)	ND	ND	ND			
	塩化水素	(ppm)	64	55	46			
	全水銀濃度	(μg/m ³ N)	-	1.8	3.3			
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	0	-	-			