

2019年度（令和元年度）運転実績

1. 炉・発電設備の運転実績

1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
93	529	8,428	8,527	882							

2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	24,253	RDF処理量	(トン)	18,459
発電量	(千kWh)	27,080	売電量	(千kWh)	22,342
スラグ販売量	(トン)	2,243	メタル販売量	(トン)	62.33

2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			6/21	8/2				
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.0	1.3				
	窒素酸化物	(ppm)	27	26				
	ばいじん	(g/m ³ N)	ND	ND				
	塩化水素	(ppm)	37	33				
	全水銀濃度	(μg/m ³ N)	2.1	—				
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m ³ N)	—	0.000012				