

2020年度（令和2年度）運転実績

1. 炉・発電設備の運転実績

1) 月間RDF処理量（トン）

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|----|
| 92 | 1,423 | 3,904 | 8,919 | 5,681 | 1,503 | 8,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) 年間実績（累計）

| 項目 | | 年間実績量 | 項目 | | 年間実績量 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RDF受入量 | (トン) | 33,471 | RDF処理量 | (トン) | 30,059 |
| 発電量 | (千kWh) | 43,911 | 売電量 | (千kWh) | 35,966 |
| スラグ販売量 | (トン) | 2,658 | メタル販売量 | (トン) | 61.01 |

2. 環境関係実績

| 測定場所 | 項目 | | 測定結果 測定月/日 | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------------|---------|------|--|--|--|
| | | | 6/10 | 7/30 | 10/2 | | | |
| 煙突排出口 | 硫黄酸化物 | (ppm) | 1.5 | 0.81 | 0.94 | | | |
| | 窒素酸化物 | (ppm) | 30 | 29 | 29 | | | |
| | ばいじん | (g/m ³ N) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| | 塩化水素 | (ppm) | 32 | 21 | 8.1 | | | |
| | 全水銀濃度 | (μg/m ³ N) | 3.4 | — | 3.5 | | | |
| | ダイオキシン類 | (ng-TEQ/m ³ N) | — | 0.00067 | — | | | |