

# 2020年度（令和2年度）運転実績

## 1. 炉・発電設備の運転実績

### 1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
92	1,423	3,904	8,919	5,681	1,503	8,537	8,317	722	2,885	6,489	8,949

### 2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	56,881	RDF処理量	(トン)	57,419
発電量	(千kWh)	84,173	売電量	(千kWh)	69,437
スラグ販売量	(トン)	4,856	メタル販売量	(トン)	143.2

## 2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			6/10	7/30	10/2	11/27	2/5	3/19
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.5	0.81	0.94	0.30	1.5	0.79
	窒素酸化物	(ppm)	30	29	29	30	29	31
	ばいじん	(g/m <sup>3</sup> N)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	塩化水素	(ppm)	32	21	8.1	19	31	21
	全水銀濃度	(μg/m <sup>3</sup> N)	3.4	—	3.5	—	—	—
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	—	0.00067	—	—	0.0001	—